

Мероприятия МБОУ «Центр образования № 40» по устранению нарушений по предписаниям:

Предписания Роспотребнадзора

№	Недостатки	Мероприятия по устранению недостатков	Планируемая сумма, руб.
1	Парты для начальной школы	Приобретение (всего 9 классов)	504 000

Предписания Пожнадзора

№	Недостатки	Мероприятия по устранению недостатков	Планируемая сумма, руб.
1	Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек	Приобретение электрич. фонарей (14 шт.)	10 000
2	Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям, с составлением соответствующих протоколов испытаний	Проведение испытаний	7 000
3	В общем коридоре млад. и старшего блока 2 этаж, 3 этаж, к209, 320, 207 при ширине коридора 5,5 м., допущена установка ДПИ на расстоянии более 9м. друг от друга (фактически 10м.)	Приобретение и монтаж кабеля, коробов, ДПИ.	30 000
4	В помещениях малого спортивного зала пожарные извещатели и оповещатели, а также ручные пожарные извещатели не защищены от механических повреждений	Изготовление и приобретение конструкций	15 000

Информация о мероприятиях, которые обязательно провести в 2021 году (например, заменить счетчики)

№	Мероприятия	Необходимая сумма, руб.
1	Проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции	17 000
2	Работы по эл.испытаниям и измерениям электроустановок	24 000
3	Перезарядка огнетушителей (или приобретение новых)	27 500

Директор МБОУ «Центр образования № 40»



А.Р.Уразова