

**Предписание № 927/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р. от «14» ноября 2019 года № 927, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа НД)

В период времени с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 21 ноября 2019 г. и с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. 21 ноября 2019 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору Мифтаховым Артуром Ильгизовичем объекта защиты, расположенного по адресу: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 6, корп. 1 используемого Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» Уразовой Альбиной Ринадовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
	<b>2 Этаж</b>			
	<b>Групповая ячейка № 8</b>			
1.	Над эвакуационным выходом из групповой ячейки отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	15.11.2020	
	<b>Склад игрушек</b>			
2.	Дверь помещения склада выполнена не в противопожарном исполнении	п. 7.4 СНИП 21-01-97*.	15.11.2020	
3.	На двери склада отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	15.11.2020	

	безопасности".			
	<b>Физкультурный зал</b>			
4.	В физкультурном зале дымовые пожарные извещатели не защищены от механических повреждений.	п. 12.25 НПБ 88-2001.	15.11.2020	
5.	Для отделки пола в физкультурном зале используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум)	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.11.2020	
	<b>Музей</b>			
6.	Помещение музея не отделено от остальной части здания противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*, ч.1 ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной опасности».	15.11.2020	
7.	Над эвакуационным выходом из музея отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	15.11.2020	
	<b>Архив около физкультурного зала</b>			
8.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (архив не отделен от остальной части здания). Дверь не имеет нормированный предел огнестойкости.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	15.11.2020	
9.	На двери архива отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	15.11.2020	
	<b>Костюмерная</b>			
10.	В костюмерной дверь не имеет нормированный предел огнестойкости.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	15.11.2020	
11.	На двери костюмерной отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	15.11.2020	
	<b>Подвал</b>			
12.	В подвале отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п.4 НПБ 110-03	15.11.2020	
13.	Дверь склада не имеет нормированный предел огнестойкости.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	15.11.2020	
	<b>Хоз.блок</b>			



14.	В хоз.блоке автоматическая сигнализация.	отсутствует пожарная	п.4 НПБ 110-03	15.11.2020	
	1 Этаж				
	Пищеблок				
15.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (пищеблок не отделен от остальной части здания). Двери не имеют нормированный предел огнестойкости.		п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	15.11.2020	
16.	В мясном складе не заделано технологическое отверстие негорючими материалами		п. 22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	15.11.2020	
17.	На двери склада сыпучих продуктов отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	15.11.2020	
18.	Дверь эвакуационного выхода, ведущего из пищеблока, открывается не по направлению движения людского потока		п. 6.17 СНиП 21-01-97*.	15.11.2020	
19.	Над эвакуационным выходом из пищеблока отсутствует световой оповещатель «Выход».		п. 4.1 НПБ 104-03.	15.11.2020	
20.	В помещении горячего цеха тепловой пожарный извещатель в неисправном состоянии		п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	15.11.2020	
21.	Над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу из прачечной отсутствует световой оповещатель «Выход».		п. 4.1 НПБ 104-03.	15.11.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы  
по пожарному надзору Мифтахов А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“ 22 ” ноября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

“ 22 ” ноября 20 19 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Директор МБОУ «Центр образования №  
40 с углубленным изучением отдельных  
предметов» Уразова Альбина Ринадовна  
(должность, фамилия, инициалы)

ЧЕК - ОРДЕР  
ИАО СБЕРБАНК Башкирское отделение 8898/1  
77

Операция: 4000  
Дата: 27.12.2019 10:22:04  
Сумма: 5000.00  
Комиссия: 150.00  
Итого: 5150.00  
Пять тысяч сто пятьдесят рублей 00 коп  
евк

Плататель: КОВАЛЕВА АЛИНА ИРАИМОВНА  
Адрес: 450105 РОССИЯ БАШКОРТОСТАН УФА  
МАКСИМА ГИЛЬСКОГО Д 24/2 КВ 357

Получатель: УЭК ПО РБ (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИМЕ МЧС РОССИИ ПО РБ)  
ИНН/КПП: 0278106433/027801001  
Счет: 40101810100000010001  
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БА  
ШКОРТОСТАН  
БИК: 048073001  
Кор.счет: 0

СУИП: 750348288643KDFL  
Код валютной классификации:  
17711627000016000140  
УИП: 10480736010085982712201914614755  
ИПЛУ: 10100000000010234622  
ФИО плательщика: УРАЗОВА АЛЬБИНА  
РАИМОВНА  
Вид документа: ПАСПОРТ РФ  
Номер документа: 8010234622  
Назначение платежа: ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ТРЕБ. ПОЖАРНОЙ БЕЗ-П  
ОКТМО: 80701000

Оператор N: 1468218  
Документ исполнен