

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отдел надзорной деятельности г. Уфы

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14,
тел.: (347) 272-82-03, эл. адрес: gpnufa@ufanet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1330/1/753

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением французского языка» Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Уфа по пожарному надзору Абдрахманова Ф. Г. от 03 сентября 2015 г. № 1330, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 50 мин. 25 сентября 2015 г. и с 09 ч. 20 мин. до 09 ч. 30 мин. 12 сентября 2014 г. государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Мамлеевой Р.М. была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания школы, используемого муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением французского языка» Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которое расположено по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку; наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением французского языка» Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан Уразовой А.Р., заместителем директора по АХЧ Дворяшина Н.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка а (подпись) о выполнении (указыв
-------	---	--	---	--

		которого (-ых) нарушены		ается только выполн ение)
1	2	3	4	5
1.	На стенах фойе главного входа в здание школы применен горючий материал - пластиковые панели с показателями пожарной опасности Г2, В2, Д3, Т2, что не соответствует предъявляемым требованиям.	пп. б п. 2.1.21 ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (без приложений)», п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2016	
2.	На стенах 1-го этажа здания школы, возле гардероба, применен горючий материал - пластиковые панели с показателями пожарной опасности Г2, В2, Д3, Т2, что не соответствует предъявляемым требованиям.	пп. б п. 2.1.21 ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (без приложений)», п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2016	
3.	Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация в здании школы смонтирована без проекта.	ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от	01.08.2016	

4.	На дверях отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров здания школы отсутствуют уплотнители.	25.04.2012 г. № 390. п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 2.1.11 ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (без приложений)».	01.08.2016
----	---	---	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность, по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы
по пожарному надзору Мамлеева Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 28 ” 09 20 15 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

“ 28 ” 09 20 15 г.

Директор МБОУ СОШ № 40 Уразова А.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.