

Информация МБОУ СОШ №40 по устранению нарушений требования пожарной безопасности, и нарушений требований СанПиН

| Наименование ОУ | Госпожнадзор | Роспотребнадзор |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | Выполненные в 2015 году | Выполненные в 2015 году |
| МБОУ СОШ № 40 | Монтаж АПС актовый зал, спортивный зал | Установили педальные ведра |
| | Прибор ППК Сигнал-20 смонтирован с учетом электромагнитных воздействий | Капитальный ремонт кааб № 209 |
| | На 1-м этаже здания школы смонтирован динамик | Расставили учебную мебель в классах в соответствии с треб.СанПиН 2,4,2,2821-10 |
| | На 1-м этаже здания школы смонтирован ручной извещатель | |
| | Отсутствуют дверные полотна предусмотренные проектом (1 этаж-2 шт.) | В уч. помещениях предусмотреть люминесцентные лампы |
| | На 1-м этаже здания школы пластиковые панели | Своевременно провели остекление окон |
| | Дверь зап. эвак. выхода возле каб. № 9 смонтирована по направлению выхода из здания школы | Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами (тюли сняты) |
| | Над зап.выходом возле каб. №9 смонтирован световой оповещатель «Выход» | Приобрели убор.инвентарь д/обработки стен, ручек сл.бачков, ручек дверей. |
| | Возле каб.№209 нет дверного полотна предусмотренного проектом. | Вывешены инструкции исп.дез.средств,графики ген.уборок |
| | Над одним из основных эвак.выходов из здания школы световой оповещатель «Выход» - заменен(горит) | Уборочный инвентарь для сан узлов хранить отдельно |

| | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | В обеденном зале столовой сняты транспортировочные колпачки с пож.извещателей | |
| | В обеденном зале столовой смонтирован динамик | В туалетах, рекреациях и столовой проводить влажную уборку после каждой перемены |
| | В актовом зале над зап.выходом смонтирован световой оповещатель «Выход№ | Обеспечить полноту охвата учащихся горячим питанием |
| | В актовом зале монтаж системы оповещения эвакуации людей при пожаре | |
| | В большом и малом спортивных залов монтаж световых оповещателей «Выход» | Сан.узел 3 этаж восстановить боковые перегородки кабинок,оборудовать кабинами с дверми. 2 этаж-для кабинок предусмотреть двери,перегородки восстановить.Вовсех туалетах установить держатели д/бумаги,приспособления д/бум.полотенец |
| | В большом и малом спорт.залах монтаж систем оповещения людей при пожаре | |
| | | Выполнен тек.ремонт водопровода и канализации в кабинетах физики и химии. |
| | | Полы в кааб.№ 213 и гардеробных для старших классов выполнить без щелей и деформаций. |

Директор МБОУ СОШ № 40



А.Р.Уразова

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ӨФӨ КАЛАҺЫ КАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕНЕҢ МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ

ӨФӨ КАЛАҺЫ КАЛА ОКРУГЫ
ОКТЯБРЬ РАЙОНЫНЫҢ

ФРАНЦУЗ ТЕЛЕН ТӨРӘНӘЙТЕП ӨЙРӘНЕҮСЕ
40-СЫ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ
МӘҒАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

450083, Өфө калаһы, Шафиев урамы, 1
тел.: (347) 248-81-93, факс: (347) 248-82-25,
e-mail: france_40@mail.ru



ОКПО: 39983266,
ОГРН: 1030204208583,
ИНН/КПП
0276033564/027601001

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450083, г. Уфа, ул. Шафиева, 1
тел.: (347) 248-81-93, факс: (347) 248-82-25,
e-mail: france_40@mail.ru

10.04.2015 № 315
На № _____ от _____

Заместителю прокурора
Октябрьского района г. Уфа
юристу 1 класса
Фадееву А.А.

В соответствии с полученным Представлением прокуратуры Октябрьского района города Уфы № 4д-2015 от 13.03.2015г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации об образовании администрация МБОУ СОШ № 40 сообщает следующее.

В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации на основании Представления прокуратуры Октябрьского района города Уфы № 4д-2015 от 13.03.2015г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации об образовании в МБОУ СОШ № 40 г. Уфы были проведены следующие мероприятия:

1. Изучено Представление прокуратуры Октябрьского района города Уфы об устранении нарушений законодательства Российской Федерации об образовании на административном совещании в присутствии заместителя прокурора Октябрьского района города Уфы Султановой Э.Р.

2. В соответствии с п. 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно п. 10.8 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» внесены следующие изменения в «Расписание уроков МБОУ СОШ № 40 на 2014-2015

